



1061

Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose Modul-Einsätze

Leiterquerschnitt max.	6 mm ²
ohne Spreizkrallen	Ja
mit Schraubklemmen	Ja
Anschlussbolzen nach DIN 42801	Ja
Für die gesonderte Erdung medizinisch-technischer Geräte sowie von Laborgeräten.	Ja